



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

026216-TSE-01/03

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

04.02.2010

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

04.02.2024

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

YILDIRIM ELSAN ELEKTİRİK İNŞAAT TAAHHÜT
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

AYDIN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2.CADDE NO:41 UMURLU
MERKEZ AYDIN/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

YILDIRIM ELSAN ELEKTİRİK İNŞAAT TAAHHÜT MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

AYDIN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2.CADDE NO:41 UMURLU
MERKEZ AYDIN / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

026216-TSE-01/02

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

yespan

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 61439-2 / 09.10.2013 – TS EN 61439-1 / 09.10.2013

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TİP: 4000A GİRİŞ KESİCİLİ ALÇAK GERİLİM ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENİ

HARİCİ TASARIMA GÖRE TİP : MAHAZALI PANO
TESİS ŞARTINA GÖRE TİP : BİNA İÇİ TESİS İÇİN PANO
ELEKTRİK ÇARPMASINA KARŞI KORUMA TİPİ : YETKİLİ PERSONEL
SOĞUTMA ŞEKLİNE GÖRE TİP: CEBRİ SOĞUTMA

BEYAN ÇALIŞMA DEĞERLERİ
BEYAN GERİLİMİ (UN): 400V
BEYAN ÇALIŞMA GERİLİMİ (UE): 400V
ANA DEVRELERDE BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (UİMP): 8 KV
YARDIMCI DEVRELERİN BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (UİMP): -

e-imzalı/e-signed

26.05.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Ahmet NAMLI

İzmir Belgelendirme Müdürü



Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=9raayp3m> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

1 / 5