

No : C-22-1307-R1
Müşteri : YESPAN ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İmalatçı : YESPAN ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Ürün Tanımı : 4000 A SIEMENS ACB GİRİŞLİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOSU FORM 4B
Teknik Veri : I_n : 3300 A, U_i :1000 V, U_{imp} :12 kV, I_{cc} : 70kA (4000 A SIEMENS ACB), I_{cc} : 50kA (2500 A SIEMENS ACB), I_{cw} : 65kA (Ana bara), I_{cw} : 40 kA (Nötr&Toprak barası), Form 4b
Test Standardı : TS EN IEC 61439-1:2021 + AC:2022, TS EN IEC 61439-2:2021
Konu : TEST SONUCU (OLUMLU)
Uygulanan Test(ler) : Yalıtma Aralıkları & Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları, Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma & Koruma Devrelerinin Bütünlüğü, Mekanik Çalışma, Dielektrik Özellikler, Sıcaklık Artışın Doğrulanması, Dahili Elektriksel Devreler ve Bağlantılar, Harici İletkenler İçin Bağlantı Uçları, Anahtarlama Elemanlarının ve Bileşenlerinin Birleştirilmesi, Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı
Test Rapor Numarası : 22-1307-R1-N1-1
Sertifika Tarihi : 04.01.2023

Deney Sorumlusu

Em AKDOĞAN



Bölüm Müdürü

Ata Gürül ARSLANLI



Sertifika detaylarını karekod ile kontrol edebilirsiniz.
You can check the certificate details via QR code.

www.lvt.com.tr