



No : C-23-650-R1  
Müşteri : YILDIRIM ELSAN ELEKTRİK MÜHENDİSLİK SANAYİ  
TİCARET LTD. ŞİRKETİ  
İmalatçı : YILDIRIM ELSAN ELEKTRİK MÜHENDİSLİK SANAYİ  
TİCARET LTD. ŞİRKETİ  
Ürün Tanımı : 4000 A GİRİŞLİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOSU  
Marka : YESPAN  
Teknik Veri : 4000 A A.G. PANO, Form 4b  
Test Standardı : IEC TR 61641:2014  
Konu : TEST SONUCU (OLUMLU)  
Uygulanan Test(ler) : İç Ark (65 kA, 300ms)  
Test Rapor Numarası : 23-650-R0-N1  
Sertifika Tarihi : 13.03.2023

Deney Sorumlusu

Cem AKDOĞAN

Genel Müdür

Ata Günül ARSLANLI



Sertifika detaylarını karekod  
ile  
kontrol edebilirsiniz.  
You can check the certificate  
details via QR code



www.lvt.com.tr