

**Sertifika Numarası***Certificate Number*

: C-23-2425-R1-N6

Müşteri*Customer*

: YESPAN ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İmalatçı*Manufacturer*

: YESPAN ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Deney Numunesi*Test Item*: C Serisi Test Numunesi
C Series Test Sample**Marka***Trade Mark*

: YESPAN

Teknik Veriler*Technical Data*

: IK10, IP4X

Deney Metodu*Test Method*: TS EN IEC 62208:2023
IEC 62208:2023**Konu***Subject*: Test Sonucu (Olumlu)
Test Result (Passed)

İşaretleme Deneyi (Marking)

Statik Yükler Deneyi (Static Loads)

Kaldırma Deneyi (Lifting)

Mekanik Çalışma (Mechanical Operation)

Metal Ek Parçaların Eksenel Yüklerinin Doğrulanması (Axial Loadsof Metal Inserts)

Dış Mekanik Darbelere Karşı Koruma Derecesinin Doğrulanması (IK)(Degree of Protection Against External Mechanical Impacts)

Uygulanan Test(ler)*Applied Test(s)*

: Koruma Derecesi (IP) (Degree of Protection)

Yalıtkan Malzeme Özellikleri (Properties of Insulating Materials)

Sınıf I Muhafazanın Açıkta Kalan İletken Parçaları ile Koruyucu Devre Arasında

Etkin Toprak Sürekliliği (Effective earth continuity between the exposed-conductive-parts of the class I enclosure and the protective circuit)

Ultra-Violet (UV) Işımaya Karşı Koruma (Resistance to Ultra-Violet (UV) Radiation)

Korozyona Karşı Koruma (Resistance to Corrosion)

Isıl Güç Kaybı Yeteneği (Thermal Power Dissipation Capability)

Test Rapor**Numarası***Test Report Number*

: 23-2425-R1-N1-1

Sertifika Tarihi*Certificate Date*

: 13.07.2026

Numune hakkında detaylı bilgi için lütfen test raporunu inceleyin.

For detailed information about the sample, please refer to the test report.

Deney Sorumlusu

Furkan ŞAHİN

Bölüm Müdürü

Ata Gürül ARSLANLI

**Sertifika detaylarını QR kodu üzerinden kontrol edebilirsiniz.**

You can check the certificate details via QR code.

FRT.88 / Rev02 / 0924

**TEST SERTİFİKASI**
TEST CERTIFICATE