TEST SERTİFİKASI
TEST CERTIFICATE

Sertifika Numarası *Certificate Number*	:	C-23-2425-R1-N8
Müşteri *Customer*	:	YESPAN ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İmalatçı *Manufacturer*	:	YESPAN ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Deney Numunesi *Test Item*	:	H Serisi Test Numunesi H Series Test Sample
Marka *Trade Mark*	:	YESPAN
Teknik Veriler *Technical Data*	:	IK10, IP65
Deney Metodu *Test Method*	:	TS EN IEC 62208:2023 IEC 62208:2023
Konu *Subject*	:	Test Sonucu (Olumlu) Test Result (Passed)
Uygulanan Test(ler) *Applied Test(s)*	:	İşaretleme Deneyi (Marking) Statik Yükler Deneyi (Static Loads) Kaldırma Deneyi (Lifting) Mekanik Çalışma (Mechanical Operation) Metal Ek Parçaların Eksenel Yüklerinin Doğrulanması (Axial Loadsof Metal Inserts) Dış Mekanik Darbelere Karşı Koruma Derecesinin Doğrulanması (IK)(Degree of Protection Against External Mechanical Impacts) Koruma Derecesi (IP) (Degree of Protection) Yalıtkan Malzeme Özellikleri (Properties of Insulating Materials) Sınıf I Muhafazanın Açıkta Kalan İletken Parçaları ile Koruyucu Devre Arasında Etkin Toprak Sürekliliği (Effective earth continuity between the exposed-conductive-parts of the class I enclosure and the protective circuit) Ultra-Violet (UV) Işımaya Karşı Koruma (Resistance to Ultra-Violet (UV) Radiation) Korozyona Karşı Koruma (Resistance to Corrosion) Isıl Güç Kaybı Yeteneği (Thermal Power Dissipation Capability)
Test Rapor Numarası *Test Report Number*	:	23-2425-R1-N1-1
Sertifika Tarihi *Certificate Date*	:	13.07.2026

Numune hakkında detaylı bilgi için lütfen test raporunu inceleyin.
For detailed information about the sample, please refer to the test report.

Deney Sorumlusu

Furkan ŞAHİN

Bölüm Müdürü

Ata Gürül ARSLANLI

Sertifika detaylarını QR kodu üzerinden kontrol edebilirsiniz.
You can check the certificate details via QR code.

FRT.88 / Rev02 / 0924

Ankara Uzay Havacılık İhtisas OSB (HAB),
Vecihi Hürkuş Bulvarı, Saray OSB Mah. No:24
Kahramankazan / Ankara 06980

+90 312 815 13 25
+90 312 815 13 26

www.lvt.com.tr
lvt@lvt.com.tr