

**Sertifika Numarası***Certificate Number*

: C-23-2425-R1-N9

**Müşteri***Customer*

: YESPAN ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

**İmalatçı***Manufacturer*

: YESPAN ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

**Deney Numunesi***Test Item*: K Serisi Test Numunesi  
K Series Test Sample**Marka***Trade Mark*

: YESPAN

**Teknik Veriler***Technical Data*

: IK10, IP55

**Deney Metodu***Test Method*: TS EN IEC 62208:2023  
IEC 62208:2023**Konu***Subject*: Test Sonucu (Olumlu)  
Test Result (Passed)

İşaretleme Deneyi (Marking)

Statik Yükler Deneyi (Static Loads)

Kaldırma Deneyi (Lifting)

Mekanik Çalışma (Mechanical Operation)

Metal Ek Parçaların Eksenel Yüklerinin Doğrulanması (Axial Loadsof Metal Inserts)

Dış Mekanik Darbelere Karşı Koruma Derecesinin Doğrulanması (IK)(Degree of Protection Against External Mechanical Impacts)

: Koruma Derecesi (IP) (Degree of Protection)

Yalıtkan Malzeme Özellikleri (Properties of Insulating Materials)

Sınıf I Muhafazanın Açıkta Kalan İletken Parçaları ile Koruyucu Devre Arasında

Etkin Toprak Sürekliliği (Effective earth continuity between the exposed-conductive-

parts of the class I enclosure and the protective circuit)

Ultra-Violet (UV) Işımaya Karşı Koruma (Resistance to Ultra-Violet (UV) Radiation)

Korozyona Karşı Koruma (Resistance to Corrosion)

Isıl Güç Kaybı Yeteneği (Thermal Power Dissipation Capability)

**Uygulanan Test(ler)***Applied Test(s)***Test Rapor***Test Report Number*

: 23-2425-R1-N1-1

**Sertifika Tarihi***Certificate Date*

: 13.07.2026

Numune hakkında detaylı bilgi için lütfen test raporunu inceleyin.

For detailed information about the sample, please refer to the test report.

**Deney Sorumlusu**

Furkan ŞAHİN

**Bölüm Müdürü**

Ata Gürül ARSLANLI

**Sertifika detaylarını QR kodu  
üzerinden kontrol edebilirsiniz.**

You can check the certificate details via QR code.

FRT.88 / Rev02 / 0924

**TEST SERTİFİKASI**  
**TEST CERTIFICATE**